

	ELEKTRİK İÇ TESİSATI KONTROL FORMU	Doküman No	
		Sayfa No	1 / 4
		Düzenleme Tarihi	11 / 07 / 2025
		Geçerlilik Tarihi	11 / 07 / 2026

1. GENEL BİLGİLER

Site Adı	UYGUN CLEOPATRA 2 SİTESİ
Faaliyet Alanı	KONUT
Adresi	KIZILARPINARI MAH.1512 SOKAK NO:9 754 ADA 16 PARSEL
Telefon / E-Posta	0507-220-8531
İnceleme Tarihi	11/07/2025
Kontrol Nedeni	☐ Periyodik ☒ Düzeltme ☐ Yeni Tesis

2. PERİYODİK KONTROL METODU

ÖLÇÜM CİHAZI	
Marka-Model	
Seri No	
Hata Sınıfı	
CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ	
Kalibrasyon Yapan Kurum	
Kalibrasyon Onay Tarih ve Sayısı	
Geçerlilik Süresi	
ÖLÇÜM YÖNTEMİ	1. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 2. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 3. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

	ELEKTRİK İÇ TESİSATI KONTROL FORMU	Doküman No	
		Sayfa No	2 / 4
		Düzenleme Tarihi	11 / 07 / 2025
		Geçerlilik Tarihi	11 / 07 / 2026

3. TEST, DENEY, MUAYENE		TESPİT VE DEĞERLENDİRME
Sıra No	BRANŞMAN	DURUM
1.	Branşman hattı yeraltı mı? Yerüstü mü?	Yeraltı
2.	Branşman hattı tesis yöntemi uygun mudur?	
3.	Temel topraklaması var mı? Yok mu?	Uygun
ENERJİ ODASI, KABLO ŞAFTI, SAYAÇ ve DAĞITIM TABLOLARI		
4.	Enerji odası ve kablo shaftı ilgili yönetmelik ve standartlara uygun mudur?	Uygun
5.	Panoların direkt ve dolaylı dokunmaya karşı güvenlik tedbirleri alınmış mıdır?	Evet
6.	Ölçü ve sayaç bölümleri kilitlenip mühürlenecek şekilde midir?	Evet
7.	ADP (Ana Pano) Giriş Şalteri 300Ma yangın korumalı mıdır?	Hayır
8.	Panolarda ölüm tehlike levhası bulunmakta mıdır?	Hayır
9.	ADP (Ana Pano) Giriş Şalteri akım değerleri uygun mudur?	Hayır
10.	Tüm kolon ve diğer kablo kesitleri, türleri ve renkleri normal midir?	Kısmen (Kontrol Edildi)
11.	Sigorta ve kesici amperajları selektif seçiciliğe uygun mudur?	Hayır
12.	Sigorta bağlantı noktalarında ısınma var mıdır?	Kontrol edilmedi
13.	PDP'ye gerekli topraklama bağlantıları yapılmış mıdır?	Hayır
14.	Tüm tabloların iç bağlantıları düzenli midir?	Hayır
15.	ADP panolarında fiziksel şartlara uygun mudur?(Çürüme,küflenme vb.)	Uygun
16.	ADP panolarında bara bağlantı noktaları uygun mudur?	Uygun
17.	Pano kapak topraklamaları mevcut mudur?	Hayır
18.	Pano topraklamaları mevcut mudur?	Hayır
19.	Sayaç odalarında ve genel bütün panolarda uyarıcı levhalar var mıdır?	Hayır
HAVUZ MAKİNA DAİRESİ		DURUM
20.	Havuz Makina dairesinde panolar, anahtarlar, prizler, borular gibi bütün elektrik tesisatı ilgili yönetmeliklere ve Türk Standartlarına uygun mu?	Hayır
21.	Havuz Makina dairelerinde aydınlatma sistemi; ilgili standartlara uygun mudur?	Hayır
22.	Tesisat antigron olarak tesis edilmiş mi?	Kısmen (Kontrol Edildi)
23.	Havuz Makine dairesinde motor gövde topraklamaları mevcut mu?	Hayır
24.	Havuz Makine dairesinde bulunan metal gövdeler merdivenler vb. topraklaması mevcut mu?	Hayır
25.	Havuz Makine dairesinde bulunan sigorta ve kesici amperajları selektif seçiciliğe uygun mudur?	Hayır
26.	Havuz Makine dairesinde bulunan panolarda 30Ma kaçak akım sigortası mevcut mu?	Hayır
27.	Havuz Makine dairesinde bulunan motor panolarında ve motorlarda termik motor koruma rölesi mevcut mudur?	Hayır

	ELEKTRİK İÇ TESİSATI KONTROL FORMU	Doküman No	
		Sayfa No	3 / 4
		Düzenleme Tarihi	11 / 07 / 2025
		Geçerlilik Tarihi	11 / 07 / 2026

28.	5 kW'tan büyük motorlarda aşırı akım ve düşük gerilim röleleri ile donanmış otomatik şalterlerle yapılan koruma uygun mudur?	Hayır.
29.	Havuz Makine dairesinde sıvı biriken bölgeler varmı var ise tahliyesi yapılıyor mu?	Hayır.
30.	Havuz Makine dairesinde bulunan panoların önünde izole ve sehpa var mıdır?	Hayır.
31.	Havuz Makine dairesinde bulunan panolarda topraklama tesisatı ve bağlantıları uygun mudur?	Hayır.
ASANSÖRLER		DURUM
32.	Devre koruma sigortası ve otomatik açıcılar mevcut mudur?	Evet.
33.	Besleme kablosu renk kodları uygun mudur?	Evet.
34.	Gerekli koruma topraklamaları yapılmış mıdır?	Hayır.
35.	Panolarda 30Ma koruma rölesi var mıdır?	Hayır.
GENEL ORTAK KULLANIM ALANINDA		DURUM
36.	Kaçak akım koruma röleleri uygun olarak tesis edilmiş ve fonksiyonel mi?	Hayır.
37.	Faz, nötr, koruma, topraklama ve potansiyel dengeleme iletkenleri renk, kesit, özellik, ilgili standartlara uygunluk doğru kullanılmış mıdır?	Hayır.
38.	Bütün sortilere faz, nötr ve koruma hattı kesintisiz ulaşmakta mıdır?	Kısmen (K. Edilmeli)
39.	Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde öngörülen deneylerden alınan sonuçlar uygun mudur?	Hayır.

6. İKAZ VE ÖNERİLER:

Bina ana giriş şalteri 30mA Y.K.S. olmalıdır.

Özellik kullanım sayacı arkalarında 30mA röle kullanılmalıdır.

Sigorta döşemeleri kabloları göre seçilip selektiviteye uygun olarak tesis edilmelidir.

Havuz dairesinde bulunan bütün kablolar revize edilip acık ek yapılan bütün tesisat değiştirilmelidir. Pano topraklaması ve bütün metal aksesuarı uygun kesitli kablo ile topraklama yapılmalıdır.

Motor şakdelerinde topraklanmalıdır.

Aydınlatma ve panolar nemli yere uygun hale getirilmelidir.

7. SONUÇ VE KANAAT:

	ELEKTRİK İÇ TESİSATI KONTROL FORMU	Doküman No	
		Sayfa No	4 / 4
		Düzenleme Tarihi	11 / 07 / 2025
		Geçerlilik Tarihi	11 / 07 / 2026

Yukarda özellikleri yazılı kurumun Elektrik Tesisat muayenesi Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Muayene, 21/08/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete 'de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 04/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara uygun olarak tarafımdan yapılmış, tesisin kontrol esnasındaki durumunun ilgili yönetmelikler, standartlar ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olduğu görülmüş olup 11.07.2025 tarihinde periyodik kontrolünün tekrar yapılması ve yukarıda zikredilen önerilerin yerine getirilmesi şartıyla BİR YIL boyunca emniyetli bir şekilde kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair işbu rapor tanzim edilmiştir.

8. ONAY

İşbu belge 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, belgeyi düzenleyen ve kurum yetkilisinin kimlik bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 11.07.2025.

<u>Kontrolü Yapanın</u>		<u>Kurum Yetkilisinin</u>	
T.C. Kimlik No	29755012304	T.C. Kimlik No	
Adı Soyadı	Taner YILMAZ	Adı Soyadı	
Unvanı	Periyodik Kontrol Uzmanı	Unvanı	
İmza	Taner YILMAZ Elektrik Elektronik Mühendisi Sicil No: 69534	İmza	

T.C.
ALANYA 1. NOTERLİĞİALANYA 1. NOTERİ
REŞAT DURANKILIRPINARI MAH.
YAKUBAT BULV.
KAT: 1PT. NO:150/A-
ALANYA / ANTALYA
T.C. 242.118830
T.C. 242.118834

İMZA BEYANNAMESİ

07026

Türkiye Cumhuriyeti resmi kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile bankalarla yapacağım her türlü işlemlerde aşağıda örnekleri bulunan imzanı kullanacağımı, imzamın beni her bakımdan sorumlu kılacağını beyan eder, onaylanmasını talep ederim.

TANER YILMAZ - 29755012304


Çikilli Mah. Arıkanlar Cad. No: 27E / 13 Alanya / ANTALYA

İMZA

İMZA

İMZA

Bu Onaylama işlem altındaki imzanın gösterdiği Alanya Nüfus Müdürlüğü'nden verilmi 24/08/2012 tarih, 12782 kayıt, D13 seri ve 567752 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanının göre Antalya ili, Alanya ilçesi, Karakocalı mahallesi/köyü, 44 cilt, 3 aile sıra, 21 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Tuncer , ana adı Mine , doğum tarih 20/8/1994 , doğum yeri Alanya olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryaza olduğunu bildiren 29755012304 T.C. kimlik numaralı TANER YILMAZ isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurunda alındığını, onaylarım. Yirmialtı Şubat ikibinyirmibir Cuma günü 26/02/2021

ALANYA 1. NOTERİ
Reşat DURANYerine
İmzaya Yetkili Katip
Esra BAĞ



**T.C. ÇALIŞMA VE
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI**



tmmob
makina mühendisleri odası

Tarih: 19.11.2021

Belge No: PKTE 04528

EKİPNET Geçici / Kalıcı Kayıt No: G21069786 / K21069786

**İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLÜNÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN TEMEL EĞİTİMİ
TAMAMLAMA BAŞARI BELGESİ**

TANER YILMAZ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre düzenlenmiş eğitimi tamamlamış ve yapılan sınavda başarılı olarak iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yürütmeliği için bu belgeyi almaya ve EKİPNET sistemine kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmıştır.

**Mesleği: ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
T.C. Kimlik Numarası: 29755012304**

TMMOB

**Makina Mühendisleri Odası
Adana Şube Başkanı**



TESCİL BELGESİ
2025
ELEKTRİK
1kV ÜSTÜ VE 1kV
ALTI TESİSLER

TC KİMLİK NO : 29755012304
ADI SOYADI : TANER YILMAZ
LİSANS UNVANI : ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
ODA SİCİL NO : 69534
SMM NO : 07 07 69534
TESCİL TARİHİ : 22.01.2025
GEÇERLİLİK TARİHİ : 31.12.2025
BÜRO TESCİL NO : 07070350408275
BÜRONUN ÜNVANI : FENERCİOĞLU CASA PROJE MİMARLIK MÜHENDİSLİK
İNŞ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.
BÜRONUN ADRESİ : SUGÖZÜ MAH. SUGÖZÜ CAD. NO:95/A 07400 ALANYA ANTALYA
BAĞLANTI ŞEKLİ : ÜCRETLİ
FAALİYET ALANI : MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ



1823UHKAKDD4

ONAY



e-İMZA

MAHİR ULUTAŞ

Bu SMM Belgesini alan yukarıda TC Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Ünvanı ve faaliyet konusu yazılı üyemiz ilgili yasa, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olarak Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri yapmaya yetkilidir. Bu belge sahibi mühendis, 6235 sayılı TMMOB yasası ve bu yasaya bağlı çıkarılan tüm tüzük, yönetmelik ve şartnameler uyarınca, ürettiği mühendislik hizmetlerini TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Mesleki Denetimi'ne sunmak zorundadır.

Bu belgenin doğruluğunu 1823UHKAKDD4 barkod numarası ile belgekontrol.emo.org.tr adresinden kontrol edebilirsiniz.

BÜRO TESCİL BELGESİ 2025

BÜRONUN ÜNVANI : FENERCİOĞLU CASA PROJE MİMARLIK
MÜHENDİSLİK İNŞ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.

BÜRONUN ADRESİ : SUGÖZÜ MAH. SUGÖZÜ CAD. NO:95/A
07400 ALANYA ANTALYA

FAALİYET ALANI : MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

VERGİ DAİRESİ VE NO : ALANYA 0350408275
BÜRO TESCİL NO : 07070350408275
TESCİL TARİHİ : 13.01.2025
GEÇERLİLİK SÜRESİ : 31.12.2025

ADI SOYADI / TC KİMLİK NO	ÜNVANI	SMM NO' SU
1 - TANER YILMAZ 29755012304	ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH.	07 07 69534



8FCZOE5591YN

ONAY



MAHİR ULUTAŞ
YÖNETİM KURULU

Büro Tescil Belgesi alan yukarıda TC Kimlik Numarası, Adı, Ünvanı ve Faaliyet Konusu yazılı
Üyemiz/Üyelerimiz ilgili yasa, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olarak serbest
müşavir mühendislik hizmetlerini yapmaya yetkilidir.

Bu belgenin doğruluğunu **8FCZOE5591YN** barkod numarası ile belgekontrol.emo.org.tr
adresinden kontrol edebilirsiniz.

